

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» февраля 2026 г., 29260061000220680094

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Новодвинска управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«26» февраля 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2601/506-29/5-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «04» февраля 2026 г., № 2601/506-29/5-ВО/П, учетный номер проверки 29260061000220680094.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Романков Андрей Евгеньевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (главный государственный инспектор города Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Архангельская, г Новодвинск, ул 50-летия Октября, Дом 15

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"  
ИНН 2903004218, адрес регистрации юридического лица: 164903, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, НОВОДВИНСК,  
ДВИНСКАЯ УЛИЦА, 43

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям (объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «13» февраля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «26» февраля 2026 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

08 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Руководитель организации не прошел обучение по мерам пожарной безопасности, п. 3 Правила противопожарного режима в РФ», утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ); Приказа МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих


- трудоую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**  
Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**  
02.11.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Привести в соответствие с действующими нормативными документами.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Предоставить подтверждающий документ.
2. Помещение раздевалки (помещение № 8 согласно технического паспорта) на 1-м этаже переоборудовано под склад для хранения различных предметов (деревянные стеллажи, коробки, мешки, бумага и т.д.), не выгорожено противопожарными перегородками 1-го типа, по факту помещение выгорожено гипсокартонной стеной, дверь деревянная, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 табл. 23, 24 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 2, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**  
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- Срок устранения нарушения:**  
02.11.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Привести в соответствие с действующими нормативными документами.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Предоставить подтверждающий документ.
3. Высота эвакуационного выхода в свету, из помещения раздевалки (помещение № 8 согласно технического паспорта) на 1-м этаже, менее 1,9м, по факту составляет 1,78м, п. 23 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**  
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**  
02.11.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Привести в соответствие с действующими нормативными документами.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Предоставить подтверждающий документ.
4. Помещению кладовой (помещение № 2 согласно технического паспорта) на 1-м этаже менее 10 м2, не присвоена категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 ППР в РФ.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
- Срок устранения нарушения:**  
02.11.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Привести в соответствие с действующими нормативными документами.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Предоставить подтверждающий документ.

5. Помещению кладовой (помещение № 3 согласно технического паспорта) на 1-м этаже менее 10 м<sup>2</sup>, не присвоена категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 ППР в РФ.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.11.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Привести в соответствие с действующими нормативными документами.  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предоставить подтверждающий документ.
6. На планах эвакуации людей при пожаре в коридорах 2-го и 3-го этажей не обозначена «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» на путях эвакуации, ведущих на наружную открытую лестницу, п. 23 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.1.3 ГОСТ 34428-2018.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.11.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Привести в соответствие с действующими нормативными документами.  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предоставить подтверждающий документ.
7. При эксплуатации эвакуационного выхода не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: ширина, в свету, двери эвакуационного выхода из коридора (помещение № 19 согласно технического паспорта) на лестничную клетку (№ 5 согласно технического паспорта) на 3-м этаже, составляет менее 1,2 метра, по факту 0,71м, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.11.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Привести в соответствие с действующими нормативными документами.  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предоставить подтверждающий документ.
8. При эксплуатации эвакуационного выхода не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: ширина, в свету, двери эвакуационного выхода из коридора (помещение № 11 согласно технического паспорта) на лестничную клетку (№ 1 согласно технического паспорта) на 3-м этаже, составляет менее 1,2 метра, по факту 0,71м, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.11.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Привести в соответствие с действующими нормативными документами.  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

- Предоставить подтверждающий документ.
9. Дверь на путях эвакуации из спортивного зала (помещение № 14 согласно техническому паспорту) на 3-м этаже ведущая в коридор (помещение № 13 согласно техническому паспорту), открываются не по направлению выхода людей из здания п.п. «д» п. 27 ППП в РФ; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 27 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.11.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Привести в соответствие с действующими нормативными документами.  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предоставить подтверждающий документ.
10. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний, п.п. «б» п. 17 ПППвРФ.. Место выявления нарушения: г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 15  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.11.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Привести в соответствие с действующими нормативными документами.  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предоставить подтверждающий документ.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (главный государственный инспектор города Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору) Романков Андрей Евгеньевич



подпись

Романков Андрей Евгеньевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (главный государственный инспектор города Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88185243497, e-mail: romankov.a.e@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*И.О. директор МЧУ, Соци. 3 Сидорова И.В.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«18» часов «00» минут «26» 02 2026 г. *Андрей*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

